

WSW Energie & Wasser AG



WSW Energie & Wasser AG • 42271 Wuppertal

WSW Energie & Wasser AG
- Planauskunft
Bromberger Straße 39-41
42281 Wuppertal
Telefon: 0202/569-4833
Telefax: 0202/569-4590
www.wsw-online.de
planauskunft@wsw-online.de

Datum
17.10.2022

Kurzmitteilung der WSW - Planauskunft

Unsere Zeichen
20221017_0012_V01

Anfragender :
Anfragedatum : 17.10.2022 12:14:39
Art der Auskunft : Planung
Massnahme : Sonstiges
Ihre Projektbezeichnung : Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen –
nbso/Westseite – Kita Henkelmännchen-Platz“
Ort: X: 360456, Y: 5658338
Zeitraum : bis 17.10.2022/11.11.2022

Ihre Zeichen

Die Auskunftsdaten sind nur am Erstellungsdatum gültig und können jederzeit aktualisiert werden.

Besondere Hinweise :

Im angefragten Planausschnitt liegen keine Anlagen, die durch die WSW beauskunftet werden.

Mit freundlichem Gruß
WSW Energie & Wasser AG

WSW Energie & Wasser AG
Bromberger Straße 39 – 41
42281 Wuppertal
Tel.: 0202 569-0
Fax: 0202 569-4590
www.wsw-online.de
wsw@wsw-online.de

KundenCenter
Barmen, Alter Markt 10
Elberfeld, Wall 31
Mo – Fr 9.00 – 17.00 Uhr

Bankverbindungen
Stadtsparkasse Wuppertal,
IBAN DE96 3305 0000 0000 1461 83
BIC WUPSDE33
Deutsche Bank AG Wuppertal,
IBAN DE77 3307 0090 0039 0781 00
BIC DEUTDE33

Aufsichtsratsvorsitzender
Dietmar Bell

Vorstand
Markus Hilkenbach (Vorsitzender)
Peter Storch
Markus Schlomski

Registergericht
Amtsgericht Wuppertal HRB 2367
USt.-IdNr.: DE 121016876
USt.-Nr.: 131/5937/1024
Gläubiger-ID.-Nr.
DE84WSW00000007575

Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001

Von: Wischnack, Nadin <NWischnack@monheim.de>
Gesendet: Dienstag, 18. Oktober 2022 10:57
An: BETEILIGUNGEN.FB61@stadt.leverkusen.de
Betreff: AW: 253_II_STN_Ausleg_TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Saglam,

mit Schreiben vom 05.10.2022 haben Sie die Stadt Monheim am Rhein über Ihre Planungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 253/II "Opladen - nbso/Westseite - Kita Henkelmännchen-Platz" informiert und um Stellungnahme gebeten.

Zum genannten Planverfahren werden seitens der Stadt Monheim am Rhein gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB keine städtebaulichen Anregungen vorgebracht. Es bestehen auch keine Bedenken.

Ich bitte um weitere Beteiligung in den Planverfahren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Nadin Wischnack
Bauassessorin und Stadtplanerin AKNW



Stadt Monheim am Rhein
Sachbearbeitung Stadtplanung

Rathausplatz 2
40789 Monheim am Rhein
Telefon: +49 2173 951-689
Telefax: +49 2173 951-25-612
E-Mail: nwischnack@monheim.de
Internet: www.monheim.de

Von: BETEILIGUNGEN.FB61@stadt.leverkusen.de <BETEILIGUNGEN.FB61@stadt.leverkusen.de>
Gesendet: Mittwoch, 5. Oktober 2022 11:05
An: BETEILIGUNGEN.FB61@stadt.leverkusen.de
Cc: Kominek, Karol <Karol.Kominek@stadt.leverkusen.de>
Betreff: 253_II_STN_Ausleg_TÖB

Von: BIL Leitungsauskunft <no-reply@bil-leitungsauskunft.de>
Gesendet: Mittwoch, 19. Oktober 2022 07:03
An: Kominek, Karol
Betreff: BIL Anfragestatus -

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Anfrage eingestellt. Der Status Ihrer Anfrage hat sich geändert.

Teilnehmer: Nord-West Oelleitung GmbH (Beauskunftung auch für Norddeutsche Oelleitungsgesellschaft mbH)
Telefonnummer: 0208 99955-521
E-Mail: leitungsauskunft-whv@nwowhv.de

Status: Beantwortet
Kommentar: Vielen Dank für Ihre Beteiligung an BIL
Betroffenheit: Nicht betroffen
Dokumente: 1 Dokument(e) verfügbar

Details zur Anfrage

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite – Kita Henkelmännchen-Platz“
Typ: behördliche Planung
Klassifizierung: Bebauungsplan / Genehmigungsverfahren
Beginn der Maßnahme: 17.10.2022
Auftraggeber: Stadt Leverkusen

[Link zu Ihrer Anfrage](#) im BIL Portal

Wie geht es weiter?

Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen Ihnen die entsprechenden Antworten direkt über das BIL-Portal zur Verfügung. Über den Fortschritt der Bearbeitung werden Sie per Email informiert. Alle Informationen und den aktuellen Status Ihrer Anfrage können Sie jederzeit im BIL-Portal einsehen.

Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an die zuständigen Betreiber.

Häufige Fragen haben wir für Sie in unseren FAQs beantwortet:
<https://bil-leitungsauskunft.de/faq>

WICHTIG

Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche Stellungnahmen aller betroffenen Netzbetreiber vollständig und lesbar zur Verfügung stehen!

Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen Netzbetreibern direkt in Verbindung zu setzen.

Über das BIL-Portal können Sie zusätzlich den ALIZ-Recherchedienst nutzen. Über unseren Kooperationspartner können Sie abfragen, ob weitere Leitungsbetreiber von Ihrer Baumaßnahme betroffen sein könnten. ALIZ verfügt im Bundesgebiet über eine umfangreiche

Schutzflächendatenbank mit über 15.000 Leitungsbetreibern. Erhöhen Sie Ihre Planungssicherheit, fragen Sie zusätzlich auch ALIZ an. Hierzu nutzen Sie bitte die im BIL-Portal integrierten Funktionen der ALIZ-Recherche.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr BIL Team



Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Antworten auf diese E-Mail werden nicht gelesen!

Sollten Sie technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an support@bil-leitungsauskunft.de.
Mit allen weiteren Anliegen rund um BIL wenden Sie sich bitte an info@bil-leitungsauskunft.de.

Diese Anfrage wurde über das Portal der BIL Leitungsauskunft versendet. Vertretungsberechtigte Vorstände: Dipl.-Ing. Jens Focke und Rechtsanwalt Markus Heinrich. Sitz der eingetragenen Genossenschaft: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany, eingetragen beim Registergericht Amtsgericht Bonn. Register-Nr.: GnR394. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz / VAT-ID: DE 815 571 550. Steuer-Nummer: 5206/5897/0207.

This E-Mail was sent via the Portal of BIL Leitungsauskunft. Authorised Managing Directors: Dipl.-Ing. Jens Focke and Advocate Markus Heinrich. Registered office and German headquarters: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany. The company is recorded in the commercial register of the City of Bonn District Court under number GnR394. VAT-ID: DE 815 571 550. German Tax ID: 5206/5897/0207.

Diese E-Mail (mit zugehörigen Dateien) enthält möglicherweise Informationen, die vertraulich sind, dem Urheberrecht unterliegen oder ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Falls Sie diese Nachricht irrtümlicherweise erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend unter info@bil-leitungsauskunft.de, und löschen Sie bitte diese E-Mail und ihre Antwort darauf. Sämtliche aufgeführten Ansichten oder Meinungen sind ausschließlich diejenigen des Autors und entsprechen nicht notwendigerweise denen der BIL eG. Alle Rechte vorbehalten!

This E-Mail (and any attachments) may be confidential and protected by legal privilege. If you are not the intended recipient please notify us immediately using info@bil-leitungsauskunft.de and delete this E-Mail and your reply from your system. All the views and opinions published here are solely based on the author's own opinion and should not be considered necessarily as reflecting the opinion of BIL eG. All rights reserved!

Von: BIL Leitungsauskunft <no-reply@bil-leitungsauskunft.de>
Gesendet: Mittwoch, 19. Oktober 2022 07:03
An: Kominek, Karol
Betreff: BIL Anfragestatus -

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Anfrage eingestellt. Der Status Ihrer Anfrage hat sich geändert.

Teilnehmer: Nord-West Oelleitung GmbH (Beauskunftung auch für Norddeutsche Oelleitungsgesellschaft mbH)
Telefonnummer: 0208 99955-521
E-Mail: leitungsauskunft-whv@nwowhv.de

Status: Beantwortet
Kommentar: Vielen Dank für Ihre Beteiligung an BIL
Betroffenheit: Nicht betroffen
Dokumente: 1 Dokument(e) verfügbar

Details zur Anfrage

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite – Kita Henkelmännchen-Platz“
Typ: behördliche Planung
Klassifizierung: Bebauungsplan / Genehmigungsverfahren
Beginn der Maßnahme: 17.10.2022
Auftraggeber: Stadt Leverkusen

[Link zu Ihrer Anfrage](#) im BIL Portal

Wie geht es weiter?

Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen Ihnen die entsprechenden Antworten direkt über das BIL-Portal zur Verfügung. Über den Fortschritt der Bearbeitung werden Sie per Email informiert. Alle Informationen und den aktuellen Status Ihrer Anfrage können Sie jederzeit im BIL-Portal einsehen.

Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an die zuständigen Betreiber.

Häufige Fragen haben wir für Sie in unseren FAQs beantwortet:
<https://bil-leitungsauskunft.de/faq>

WICHTIG

Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche Stellungnahmen aller betroffenen Netzbetreiber vollständig und lesbar zur Verfügung stehen!

Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen Netzbetreibern direkt in Verbindung zu setzen.

Über das BIL-Portal können Sie zusätzlich den ALIZ-Recherchedienst nutzen. Über unseren Kooperationspartner können Sie abfragen, ob weitere Leitungsbetreiber von Ihrer Baumaßnahme betroffen sein könnten. ALIZ verfügt im Bundesgebiet über eine umfangreiche

Schutzflächendatenbank mit über 15.000 Leitungsbetreibern. Erhöhen Sie Ihre Planungssicherheit, fragen Sie zusätzlich auch ALIZ an. Hierzu nutzen Sie bitte die im BIL-Portal integrierten Funktionen der ALIZ-Recherche.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr BIL Team



Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Antworten auf diese E-Mail werden nicht gelesen!

Sollten Sie technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an support@bil-leitungsauskunft.de.
Mit allen weiteren Anliegen rund um BIL wenden Sie sich bitte an info@bil-leitungsauskunft.de.

Diese Anfrage wurde über das Portal der BIL Leitungsauskunft versendet. Vertretungsberechtigte Vorstände: Dipl.-Ing. Jens Focke und Rechtsanwalt Markus Heinrich. Sitz der eingetragenen Genossenschaft: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany, eingetragen beim Registergericht Amtsgericht Bonn. Register-Nr.: GnR394. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz / VAT-ID: DE 815 571 550. Steuer-Nummer: 5206/5897/0207.

This E-Mail was sent via the Portal of BIL Leitungsauskunft. Authorised Managing Directors: Dipl.-Ing. Jens Focke and Advocate Markus Heinrich. Registered office and German headquarters: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany. The company is recorded in the commercial register of the City of Bonn District Court under number GnR394. VAT-ID: DE 815 571 550. German Tax ID: 5206/5897/0207.

Diese E-Mail (mit zugehörigen Dateien) enthält möglicherweise Informationen, die vertraulich sind, dem Urheberrecht unterliegen oder ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Falls Sie diese Nachricht irrtümlicherweise erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend unter info@bil-leitungsauskunft.de, und löschen Sie bitte diese E-Mail und ihre Antwort darauf. Sämtliche aufgeführten Ansichten oder Meinungen sind ausschließlich diejenigen des Autors und entsprechen nicht notwendigerweise denen der BIL eG. Alle Rechte vorbehalten!

This E-Mail (and any attachments) may be confidential and protected by legal privilege. If you are not the intended recipient please notify us immediately using info@bil-leitungsauskunft.de and delete this E-Mail and your reply from your system. All the views and opinions published here are solely based on the author's own opinion and should not be considered necessarily as reflecting the opinion of BIL eG. All rights reserved!

Umschlag · Lagerung · Durchleitung



Nord-West Oelleitung

Nord-West Oelleitung GmbH • Kolkerhofweg 120 • 45478 Mülheim an der Ruhr

Stadtverwaltung Leverkusen
Herr Kominek
Hauptstraße 101
51373 Leverkusen

Ansprechpartner/-in:
Martina Crämer
Telefon: +49 (0)208 999 55-522
leitungsauskunft-mlh@nwowhv.de

Datum: 19.10.2022

NWO Mineralölfernleitung

Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite – Kita Henkelmännchen-Platz“

Ihr Zeichen: Karol Kominek

NWO – Vorgangsnummer: AD-2022-0978

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Benachrichtigung in o. a. Angelegenheit.

Soweit aus den uns übersandten Unterlagen zu ersehen ist, werden unsere dort vorhandenen Mineralölfernleitungen und / oder weitere von uns überwachten Fernleitungen nicht berührt.

Wir haben daher gegen das Vorhaben keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen

Nord-West Oelleitung GmbH

i. A. Frank Fitzen

Leiter Fernleitungen



NWO nutzt für die Bearbeitung von Leitungsauskünften das BIL-Portal

<https://portal.bil-leitungsauskunft.de>

Daher bitten wir zukünftige Anfragen dort direkt einzustellen.

Das BIL-Online-Portal der BIL eG ist ein Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche und stellt eine umfassende branchenübergreifende Online-Leitungsauskunft bereit.

Die Nutzung der BIL-Leitungsauskunft ist für Sie kostenlos und ermöglicht Ihnen, Ihre Bauanfrage direkt online einfach und schnell zu formulieren. Ihr Vorteil: Sie müssen Ihre Bauanfrage nur einmalig formulieren und erreichen direkt alle an BIL teilnehmenden Leitungsbetreiber. Sind wir für Ihren angefragten Bereich nicht zuständig, erhalten Sie unmittelbar über BIL eine Negativauskunft.

Umschlag · Lagerung · Durchleitung



Nord-West Oelleitung

Nord-West Oelleitung GmbH • Kolkerhofweg 120 • 45478 Mülheim an der Ruhr

Stadtverwaltung Leverkusen
Herr Kominek
Hauptstraße 101
51373 Leverkusen

Ansprechpartner/-in:
Martina Crämer
Telefon: +49 (0)208 999 55-522
leitungsauskunft-mlh@nwowhv.de

Datum: 19.10.2022

NWO Mineralölfernleitung

Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite – Kita Henkelmännchen-Platz“

Ihr Zeichen: Karol Kominek

NWO – Vorgangsnummer: AD-2022-0978

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Benachrichtigung in o. a. Angelegenheit.

Soweit aus den uns übersandten Unterlagen zu ersehen ist, werden unsere dort vorhandenen Mineralölfernleitungen und / oder weitere von uns überwachten Fernleitungen nicht berührt.

Wir haben daher gegen das Vorhaben keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen

Nord-West Oelleitung GmbH

i. A. Frank Fitzen

Leiter Fernleitungen



NWO nutzt für die Bearbeitung von Leitungsauskünften das BIL-Portal

<https://portal.bil-leitungsauskunft.de>

Daher bitten wir zukünftige Anfragen dort direkt einzustellen.

Das BIL-Online-Portal der BIL eG ist ein Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche und stellt eine umfassende branchenübergreifende Online-Leitungsauskunft bereit.

Die Nutzung der BIL-Leitungsauskunft ist für Sie kostenlos und ermöglicht Ihnen, Ihre Bauanfrage direkt online einfach und schnell zu formulieren. Ihr Vorteil: Sie müssen Ihre Bauanfrage nur einmalig formulieren und erreichen direkt alle an BIL teilnehmenden Leitungsbetreiber. Sind wir für Ihren angefragten Bereich nicht zuständig, erhalten Sie unmittelbar über BIL eine Negativauskunft.

Von: BIL Leitungsauskunft <no-reply@bil-leitungsauskunft.de>
Gesendet: Donnerstag, 20. Oktober 2022 09:11
An: Kominek, Karol
Betreff: BIL Anfragestatus -

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Anfrage eingestellt. Der Status Ihrer Anfrage hat sich geändert.

Teilnehmer: Amprion GmbH
Telefonnummer:
E-Mail: leitungsauskunft@amprion.net

Status: Beantwortet
Betroffenheit: Nicht betroffen

Details zur Anfrage

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite – Kita Henkelmännchen-Platz“
Typ: behördliche Planung
Klassifizierung: Bebauungsplan / Genehmigungsverfahren
Beginn der Maßnahme: 17.10.2022
Auftraggeber: Stadt Leverkusen

[Link zu Ihrer Anfrage](#) im BIL Portal

Wie geht es weiter?

Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen Ihnen die entsprechenden Antworten direkt über das BIL-Portal zur Verfügung. Über den Fortschritt der Bearbeitung werden Sie per Email informiert. Alle Informationen und den aktuellen Status Ihrer Anfrage können Sie jederzeit im BIL-Portal einsehen.

Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an die zuständigen Betreiber.

Häufige Fragen haben wir für Sie in unseren FAQs beantwortet:
<https://bil-leitungsauskunft.de/faq>

WICHTIG

Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche Stellungnahmen aller betroffenen Netzbetreiber vollständig und lesbar zur Verfügung stehen!

Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen Netzbetreibern direkt in Verbindung zu setzen.

Über das BIL-Portal können Sie zusätzlich den ALIZ-Recherchedienst nutzen. Über unseren Kooperationspartner können Sie abfragen, ob weitere Leitungsbetreiber von Ihrer Baumaßnahme betroffen sein könnten. ALIZ verfügt im Bundesgebiet über eine umfangreiche Schutzflächendatenbank mit über 15.000 Leitungsbetreibern. Erhöhen Sie Ihre Planungssicherheit, fragen Sie zusätzlich auch ALIZ an. Hierzu nutzen Sie bitte die im BIL-Portal integrierten Funktionen der ALIZ-Recherche.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr BIL Team



Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Antworten auf diese E-Mail werden nicht gelesen!

Sollten Sie technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an support@bil-leitungsauskunft.de.
Mit allen weiteren Anliegen rund um BIL wenden Sie sich bitte an info@bil-leitungsauskunft.de.

Diese Anfrage wurde über das Portal der BIL Leitungsauskunft versendet. Vertretungsberechtigte Vorstände: Dipl.-Ing. Jens Focke und Rechtsanwalt Markus Heinrich. Sitz der eingetragenen Genossenschaft: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany, eingetragen beim Registergericht Amtsgericht Bonn. Register-Nr.: GnR394. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz / VAT-ID: DE 815 571 550. Steuer-Nummer: 5206/5897/0207.

This E-Mail was sent via the Portal of BIL Leitungsauskunft. Authorised Managing Directors: Dipl.-Ing. Jens Focke and Advocate Markus Heinrich. Registered office and German headquarters: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany. The company is recorded in the commercial register of the City of Bonn District Court under number GnR394. VAT-ID: DE 815 571 550. German Tax ID: 5206/5897/0207.

Diese E-Mail (mit zugehörigen Dateien) enthält möglicherweise Informationen, die vertraulich sind, dem Urheberrecht unterliegen oder ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Falls Sie diese Nachricht irrtümlicherweise erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend unter info@bil-leitungsauskunft.de, und löschen Sie bitte diese E-Mail und ihre Antwort darauf. Sämtliche aufgeführten Ansichten oder Meinungen sind ausschließlich diejenigen des Autors und entsprechen nicht notwendigerweise denen der BIL eG. Alle Rechte vorbehalten!

This E-Mail (and any attachments) may be confidential and protected by legal privilege. If you are not the intended recipient please notify us immediately using info@bil-leitungsauskunft.de and delete this E-Mail and your reply from your system. All the views and opinions published here are solely based on the author's own opinion and should not be considered necessarily as reflecting the opinion of BIL eG. All rights reserved!

Von: Blömacher, Georg <Georg.Bloemacher@wupsi.de>
Gesendet: Donnerstag, 20. Oktober 2022 13:41
An: BETEILIGUNGEN.FB61@stadt.leverkusen.de
Betreff: AW: [Extern]253_II_STN_Ausleg_TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das beigelegte Anliegen ist von unserer Seite kein weiterer Klärungsbedarf vorhanden.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Georg Blömacher

Leiter Angebotsplanung ÖPNV

Tel: +49(2171)5007-420
Mail: Georg.Bloemacher@wupsi.de

wupsi GmbH
Borsigstraße 18
51381 Leverkusen



wupsi

GmbH
Borsigstraße 18
51381 Leverkusen

Telefon: +49(2171)5007-0
Telefax: +49(2171)5007-177
info@wupsi.de

<https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.wupsi.de&umid=cc139b23-f470-412a-afc7-d5b9d3b30d19&auth=395b53e6896de7226ee9ac623b8cc14e4ce7f6cc-89511d66d06ddeb5e7827a0aa5b2f4b7704e64b9>

Sitz der Gesellschaft: Leverkusen
Registergericht: Köln, HRB 87780
Steuernummer: 230/5746/0012


Geschäftsführer: Marc Kretkowski
Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Bosbach

Mobilität mit Zukunft – auch für Quereinsteiger. Jetzt bewerben auf busfahrer.wupsi.de

Von: Stein, Tatjana <Tatjana.Stein@wupsi.de>
Gesendet: Mittwoch, 5. Oktober 2022 11:08
An: Nettesheim, Frank <Frank.Nettesheim@wupsi.de>; Blömacher, Georg <Georg.Bloemacher@wupsi.de>
Betreff: WG: [Extern]253_II_STN_Ausleg_TÖB

24. 10. 22 *Sh*

2	STADT LEVERKUSEN	
Eingegangen am:		
21. 10. 22		8-9 Uhr
FB:	Az:	



Thyssengas GmbH, Postfach 10 40 42, 44040 Dortmund

**Liegenschaften und
Geoinformation/ Dokumentation**

Stadt Leverkusen
Fachbereich Stadtplanung (FB 61)
Postfach 10 11 40
51311 Leverkusen

Ihre Zeichen 610-SG
Ihre Nachricht 05.10.2022
Unsere Zeichen B-I-D/An 2022-TÖB-1072
Name Herr Anke
Telefon +49 231 91291-6431
Telefax +49 231 91291-2266
E-Mail leitungsaskunft
@thyssengas.com

Dortmund, 19. Oktober 2022

**Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite –
Kita Henkelmännchen-Platz“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrer Nachricht vom 05.10.2022 teilen Sie uns die o. g. Maßnahme/n mit:

- ☒ Durch die o. g. Maßnahme werden keine von Thyssengas GmbH betreuten Gasfernleitungen betroffen.
- ☒ Neuverlegungen in diesem Bereich sind von uns zz. nicht vorgesehen.
- ☐ Die uns übersandten Unterlagen senden wir Ihnen wunschgemäß zurück.

Gegen die o. g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken.

Bitte beachten Sie unsere neue Anschrift:
Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund

Mit freundlichen Grüßen

Thyssengas GmbH

i. V. Anke
i. V. Anke

Thyssengas GmbH

Emil-Moog-Platz 13
44137 Dortmund

T +49 231 91291-0
I www.thyssengas.com

Geschäftsführung:
Dr. Thomas Gößmann
(Vorsitzender)
Jörg Kamphaus

Aufsichtsratsvorsitzender:
Hilko Schomerus

Sitz der Gesellschaft:
Dortmund
Eingetragen beim
Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr.
HR B 21273

Bankverbindung:
Commerzbank Essen
BLZ 360 400 39
Kto.-Nr. 140 2908 00
IBAN:
DE64 3604 0039 0140 2908 00
BIC: COBADEFF360

USt.-IdNr. DE 119497635

BIL-Leitungsanfrage



Evonik Operations GmbH 45764 Marl

BIL-Anfragender

BIL-Anfrage; Fernleitungen nicht betroffen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem in Ihrer BIL-Anfrage angegebenen Bereich verlaufen keine der durch uns betreuten Fernleitungen.

Unser Betreuungsbereich umfasst die Fernleitungen folgender Eigentümer / Betreiber:

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH (teilweise)
ARG mbH & Co. KG
BASF SE (nur Propylenfernleitung LU-KA, Ethylenfernleitung KE-LU und Sauerstoff)
BP Europa SE / Ruhr Oel GmbH (teilweise)
Covestro AG (nur CO-Pipeline)
Eneco Gasspeicher B.V.
EPS Ethylen-Pipelines Süd GmbH & Co. KG
Evonik Operations GmbH
INEOS Solvents Germany GmbH
NUON Epe Gasspeicher GmbH
OQ Chemicals GmbH (teilweise)
Orion Engineered Carbons GmbH (teilweise)
PRG Propylenpipelines Ruhr GmbH & Co. KG
RWE Gas Storage West GmbH
Sasol Germany GmbH
SGW Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen
TanQuid GmbH & Co. KG (teilweise)
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG
Uniper Kraftwerke GmbH
Vorwerk-EEE GmbH
Wacker Chemie GmbH
Westgas GmbH

Bei Änderung Ihrer Planung bitten wir um erneute Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen

Evonik Operations GmbH | Technology & Infrastructure
Logistics-Pipelines

Logistics – Pipelines

Paul-Baumann-Straße 1
45772 Marl
Telefax +49 2365 49-4177
fernleitungsauskunft@evonik.com

Evonik Operations GmbH

Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Telefon +49 201 177-01
Telefax +49 201 177-3475
www.evonik.de

Aufsichtsrat

Dr. Harald Schwager, Vorsitzender
Geschäftsführung
Dr. Joachim Dahm
Dr. Rainer Fretzen
Johann-Caspar Gammelin
Lauren Kjeldsen
Dr. Claus Rettig
Alexandra Schwarz

Sitz der Gesellschaft ist Essen
Registergericht
Amtsgericht Essen
Handelsregister B 20227

Von: Ostendorf, Martin <martin.ostendorf@evonik.com>
Gesendet: Dienstag, 25. Oktober 2022 10:28
An: Kominek, Karol
Betreff: Anfrage nicht betroffen! - Ihre BIL-Anfrage 20221017-0426 -
Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite – Kita
Henkelmännchen-Platz“

AUSKUNFTSANFRAGE VOM 17.10.2022; Fernleitungen nicht betroffen

Sehr geehrte Damen und Herren,

an den in Ihrer Anfrage bezeichneten Stellen verlaufen keine der durch uns betreuten Fernleitungen.

BIL-Anfrage 20221017-0426 - Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen - nbso/Westseite - Kita Henkelmännchen-Platz“

In Bezug auf mögliche Ausgleichsflächen bitten wir um erneute Beteiligung.

Unser Betreuungsbereich umfasst die Fernleitungen folgender Eigentümer / Betreiber:

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH (teilweise)
ARG mbH & Co. KG
BASF SE (nur Propylenfernleitung LU-KA, Ethylenfernleitung KE-LU und Sauerstoff)
BP Europa SE / Ruhr Oel GmbH (teilweise)
Covestro AG (nur CO-Pipeline)
Eneco Gasspeicher B.V.
EPS Ethylen-Pipelines Süd GmbH & Co. KG
Evonik Operations GmbH
INEOS Solvents Germany GmbH
NUON Epe Gasspeicher GmbH
OQ Chemicals GmbH (teilweise)
PRG Propylenpipelines Ruhr GmbH & Co. KG
RWE Gas Storage West GmbH
Sasol Germany GmbH
SGW Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen
TanQuid GmbH & Co. KG (teilweise)
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG
Vorwerk-EEE GmbH
Wacker Chemie GmbH
Westgas GmbH

Bei Änderung Ihrer Planung bitten wir um erneute Anfrage.

gez. Ostendorf gez. Kelch

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

**Bitte beachten Sie, dass Sie uns auch über das kostenfreie BIL-Portal für Leitungsauskünfte erreichen:
<https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login>**

Mit freundlichen Grüßen - Yours sincerely

Fernleitungsauskunft

Logistics | Pipelines | GIS - Documentation - Rights of Way
Telefax +49 2365 49 4177 | fernleitungsauskunft@evonik.com

Evonik Operations GmbH | Technology & Infrastructure

Paul-Baumann-Straße 1 | Gebäude Neckarstraße 11 | Postbereich 44 | 45772 Marl
www.evonik.de

[LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Facebook](#)

Aufsichtsrat: Dr. Harald Schwager, Vorsitzender

Geschäftsführung: Dr. Joachim Dahm | Johann-Caspar Gammelín | Lauren Kjeldsen | Dr. Claudine Mollenkopf | Maike Schuh | Alexandra Schwarz

Sitz der Gesellschaft ist Essen | Registergericht Amtsgericht Essen | Handelsregister B 20227

Diese E-Mail samt Anlagen ist vertraulich und nur für den genannten Empfänger bestimmt. Sollten Sie diese E-Mail-Nachricht versehentlich erhalten haben, so unterrichten Sie bitte hierüber den Absender und löschen Sie bitte endgültig alle erhaltenen Informationen. Sie sind nicht befugt, unbeabsichtigt erhaltene Informationen Dritten zu offenbaren, sie zu kopieren, weiterzuleiten oder in sonstiger Weise zu verwenden.

Von: BIL Leitungsauskunft <no-reply@bil-leitungsauskunft.de>
Gesendet: Dienstag, 25. Oktober 2022 10:19
An: Kominek, Karol
Betreff: BIL Anfragestatus -

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Anfrage eingestellt. Der Status Ihrer Anfrage hat sich geändert.

Teilnehmer: Evonik Operations GmbH | Technology & Infrastructure - Bereich Pipelines
(Beauskunftung auch für ARG mbH & Co. KG, BASF SE, Covestro AG, EPS GmbH & Co. KG, OQ Chemicals GmbH, PRG mbH & Co. KG und Westgas GmbH)
Telefonnummer: 02365492545
E-Mail: fernleitungsauskunft@evonik.com

Status: Beantwortet

Kommentar: nicht betroffen, in Bezug auf mögliche Ausgleichsflächen bitten wir um erneute Beteiligung.

Betroffenheit: Nicht betroffen

Dokumente: 1 Dokument(e) verfügbar

Details zur Anfrage

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite – Kita Henkelmännchen-Platz“

Typ: behördliche Planung

Klassifizierung: Bebauungsplan / Genehmigungsverfahren

Beginn der Maßnahme: 17.10.2022

Auftraggeber: Stadt Leverkusen

[Link zu Ihrer Anfrage](#) im BIL Portal

Wie geht es weiter?

Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen Ihnen die entsprechenden Antworten direkt über das BIL-Portal zur Verfügung. Über den Fortschritt der Bearbeitung werden Sie per Email informiert. Alle Informationen und den aktuellen Status Ihrer Anfrage können Sie jederzeit im BIL-Portal einsehen.

Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an die zuständigen Betreiber.

Häufige Fragen haben wir für Sie in unseren FAQs beantwortet:

<https://bil-leitungsauskunft.de/faq>

WICHTIG

Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche Stellungnahmen aller betroffenen Netzbetreiber vollständig und lesbar zur Verfügung stehen!

Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen Netzbetreibern direkt in Verbindung zu setzen.

Über das BIL-Portal können Sie zusätzlich den ALIZ-Recherchedienst nutzen. Über unseren Kooperationspartner können Sie abfragen, ob weitere Leitungsbetreiber von Ihrer Baumaßnahme betroffen sein könnten. ALIZ verfügt im Bundesgebiet über eine umfangreiche Schutzflächendatenbank mit über 15.000 Leitungsbetreibern. Erhöhen Sie Ihre Planungssicherheit, fragen Sie zusätzlich auch ALIZ an. Hierzu nutzen Sie bitte die im BIL-Portal integrierten Funktionen der ALIZ-Recherche.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr BIL Team



Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Antworten auf diese E-Mail werden nicht gelesen!

Sollten Sie technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an support@bil-leitungsauskunft.de.
Mit allen weiteren Anliegen rund um BIL wenden Sie sich bitte an info@bil-leitungsauskunft.de.

Diese Anfrage wurde über das Portal der BIL Leitungsauskunft versendet. Vertretungsberechtigte Vorstände: Dipl.-Ing. Jens Focke und Rechtsanwalt Markus Heinrich. Sitz der eingetragenen Genossenschaft: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany, eingetragen beim Registergericht Amtsgericht Bonn. Register-Nr.: GnR394. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz / VAT-ID: DE 815 571 550. Steuer-Nummer: 5206/5897/0207.

This E-Mail was sent via the Portal of BIL Leitungsauskunft. Authorised Managing Directors: Dipl.-Ing. Jens Focke and Advocate Markus Heinrich. Registered office and German headquarters: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany. The company is recorded in the commercial register of the City of Bonn District Court under number GnR394. VAT-ID: DE 815 571 550. German Tax ID: 5206/5897/0207.

Diese E-Mail (mit zugehörigen Dateien) enthält möglicherweise Informationen, die vertraulich sind, dem Urheberrecht unterliegen oder ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Falls Sie diese Nachricht irrtümlicherweise erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend unter info@bil-leitungsauskunft.de, und löschen Sie bitte diese E-Mail und ihre Antwort darauf. Sämtliche aufgeführten Ansichten oder Meinungen sind ausschließlich diejenigen des Autors und entsprechen nicht notwendigerweise denen der BIL eG. Alle Rechte vorbehalten!

This E-Mail (and any attachments) may be confidential and protected by legal privilege. If you are not the intended recipient please notify us immediately using info@bil-leitungsauskunft.de and delete this E-Mail and your reply from your system. All the views and opinions published here are solely based on the author's own opinion and should not be considered necessarily as reflecting the opinion of BIL eG. All rights reserved!

Von: Bauz, Helen <h.bauz@burscheid.de>
Gesendet: Dienstag, 25. Oktober 2022 10:46
An: BETEILIGUNGEN.FB61@stadt.leverkusen.de
Betreff: 253_II_STN_Ausleg_TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren,



vielen Dank für die Beteiligung im Rahmen des Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite – Kita Henkelmännchen-Platz“. Da die Planungen die Belange der Stadt Burscheid nicht berühren, sehen wir von einer Stellungnahme ab und melden lediglich eine Fehlanzeige.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Helen Bauz

Stadt Burscheid
Amt für Stadtentwicklungsplanung, Umwelt und Liegenschaften
Höhestraße 7-9
51399 Burscheid

Telefon: 02174 670-417
Fax: 02174 670-19417
E-Mail (pers.): h.bauz@burscheid.de
E-Mail (Amt): planung@burscheid.de



Jeder Baum zählt! Mach mit!
Burscheider Baumpflanz-Kampagne

**Zusammen
gegen Corona**

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Denken Sie erst an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail oder die Anhänge ausdrucken! 

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 2. November 2022 15:58
An: BETEILIGUNGEN.FB61@stadt.leverkusen.de
Betreff: 253_II_STN_Ausleg_TÖB - Unser Zeichen: TÖB-NW-22-142965 - Stellungnahme der DB AG zum Bebauungsplan Nr. 253/II "Opladen - nbso/Westseite - Kita Henkelmännchen-Platz" Kabelschutzanweisung_Vodafone.pdf; Merkblatt erdverlegte Kabel.pdf; Kabelmerkblatt (892_9122A01).pdf; 2021-06-01 Empfangsbestätigung Kabelmerkblatt (002).pdf; 1057006618_17,650-18,561.pdf; 1057020338_BTS_48,668.pdf; Zwischenbescheid DB AG.pdf
Anlagen:

Sehr geehrte Frau Saglam,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang finden Sie unsere Stellungnahme sowie Merkblätter, Kabellagepläne und eine Empfangsbestätigung zur TÖB Beteiligung der Stadt Leverkusen.

Unsere Stellungnahme kann Ihnen bei Bedarf auch in Postform zugestellt werden, wir gehen jedoch davon aus, dass, wenn wir keine entsprechende Info bekommen, die digitale Stellungnahme ausreichend und von Ihnen anerkannt wird.

Aufgrund der aktuellen Corona Pandemie begrüßen wir Beteiligungsverfahren in digitaler Form über unser Funktionspostfach:

DBSIImm-KLN-Baurecht@deutschebahn.com

Weitere allgemeine Informationen der DB Immobilien finden Sie auch auf unserer Website:

<https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/Leistungsspektrum/Eigentuemervertretung-1198004?contentId=1197996>

Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
Baurecht I, [REDACTED]

Deutsche Bahn AG
[REDACTED]



[Pflichtangaben anzeigen](#)

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:

<https://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz>



DB AG - DB Immobilien
Baurecht I

Stadt Leverkusen
Der Oberbürgermeister
Fachbereich: Stadtplanung
Frau Saglam
Postfach 101140
51311 Leverkusen

www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien

Allgemeine Mail - Adresse:
Dbsimm-klm-baurecht@deutschebahn.com

E-Mail: beteiligungen.fb61@stadt.leverkusen.de

Zeichen: [REDACTED]

02.11.2022

Ihr Zeichen: 610-SG

Ihre Nachricht vom 05.10.2022

Bebauungsplan Nr. 253/II "Opladen - nbso/Westseite - Kita Henkelmännchen-Platz"

Sehr geehrte Frau Saglam,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen folgende Gesamtstellungnahme:

Unsererseits bestehen grundsätzlich keine Bedenken, wenn die nachfolgenden Auflagen und Hinweise beachtet werden:

- Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf Schutz- oder Ersatzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht geltend gemacht werden, da die Bahnstrecke eine planfestgestellte Anlage ist. Spätere Nutzer der Flächen sind frühzeitig und in geeigneter Weise auf die Beeinflussungsgefahr hinzuweisen.
- In unmittelbarer Nähe zur Kindertagesstätte verlaufen die in den Bahnhof Opladen Mitte einfädelnden Strecken 2324 und 2730.
- Die Aufgabenträger NVR und VRR planen mit der Verlängerung der S17 nach Solingen, die mit einer deutlichen Steigerung des Personenverkehrs gegenüber heute einhergeht und für die unter anderem ein Ausbau im südlichen Bahnhofsfeld Opladen Mitte in Form eines oder zweier weiterer Gleise notwendig wird. Darüber hinaus sieht der Bundesgutachter für 2030 eine massive Zunahme im Güterverkehr. Bei der Planung der Kindertagesstätte ist die Schallzunahme durch den Mehrverkehr zwingend zu berücksichtigen.

...

Deutsche Bahn AG
Sitz: Berlin
Registergericht:
Berlin-Charlottenburg
HRB: 50 000
USt-IdNr.: DE 811569869

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Werner Gatzert

Vorstand:
Dr. Richard Lutz,
Vorsitzender

Berthold Huber
Dr. Levin Holle
Evelyn Palla
Dr. Sigrid Nikutta
Michael Petersen
Dr. Daniela Gerd tom Markotten
Martin Seiler

Unser Anliegen:



2/4

- Der Bau der Kita darf nicht zu einer Verhinderung des für die Mobilitätswende erforderlichen Mehrverkehrs und der dafür erforderlichen Infrastrukturausbauten führen.
- Bei allen baulichen Veränderungen in der Nähe unserer Anlagen sind wir durch aussagekräftige Unterlagen in Form von Bauanträgen zu beteiligen.

Im markierten Bereich befinden sich diverse Streckenfernmeldekanäle, diverse Bahnhofskanäle und das LWL-Kabel F6254 (in Planung), sowie in km 49,948 eine GSMR (Funkstation).

Zur Information haben wir den Kanellageplan 1057006618 und den Übersichtsplan Funkdienste 1057020338 beigelegt.

Bitte beachten Sie, dass wir grundsätzlich keine Gewähr für die Übereinstimmung mit der Örtlichkeit übernehmen.

Die Lage der TK-Kanäle/TK-Anlagen kann den beigelegten Planausschnitten entnommen werden. Die Angaben zu Anlagen der Deutschen Bahn AG erfolgen nur auf Basis der vorhandenen Lagepläne. Die Eintragungen sind zur Maßentnahme nicht geeignet. Mit erdverlegten Bahnhofskanälen ist jederzeit zu rechnen. Diese sind nicht im zentralen Archiv dokumentiert.

Es ist eine örtliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik GmbH erforderlich.

Bitte teilen Sie uns schriftlich **(mindestens 15 Arbeitstage vorher) und unter Angabe unserer Bearbeitungs-Nr. 2022029605** den Wunschtermin zur örtlichen Einweisung mit.

DB Kommunikationstechnik GmbH
Dokuzentrum Auskünfte-TK
I.CVR 22
Fax: 069/26091-3776
Mail: DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com

Die erfolgte Einweisung ist zu protokollieren.

Die Forderungen des Kabelmerkblasses und des Merkblattes „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kanäle der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft“ sind strikt einzuhalten. Die Merkblätter sowie eine Empfangsbestätigung/Verpflichtungserklärung liegen dem Schreiben bei. Die Verpflichtungserklärung ist rechtzeitig und von der bauausführenden Firma unterzeichnet an uns zurückzusenden.

Diese Zustimmung (unter Einhaltung o.a. Auflagen) ist für einen Zeitraum von 24 Monaten gültig und bezieht sich ausschließlich auf den angefragten Bereich. Rechtzeitig vor Baubeginn/nach Abschluss der Planung ist es erforderlich eine nochmalige Abfrage zwecks Änderung in der Örtlichkeit einzuholen.

Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der DB Netz AG und sind vertraulich. Sie dürfen weder an Dritte weiter noch vervielfältigt werden. Sämtliche Unterlagen sind nach Abschluss der Arbeiten zu vernichten.

3/4

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass die DB Kommunikationstechnik GmbH für die Beschädigung an Telekommunikationsanlagen, die auf übermittlungsbedingte Planungenauigkeiten zurückzuführen sind, keine Haftung übernimmt. Im Falle von Ungenauigkeiten oder Zweifel an der Plangenauigkeit darf mit der Baumaßnahme nicht begonnen werden, bevor diese durch die DB Kommunikationstechnik GmbH ausgeräumt sind.

Sollten Sie bei den Bauarbeiten auf in den Plänen nicht angegebene TK-Kabel oder TK-Anlagen stoßen, informieren Sie bitte unverzüglich:

DB Kommunikationstechnik GmbH

Dokuzentrum Auskünfte-TK

I.CVR 22

Hollestr. 3

45127 Essen

E-Mail: DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com

Bei weiterem Schriftverkehr zu diesem Vorhaben geben Sie bitte immer unsere Bearbeitungsnummer [REDACTED] an.

Auskunft im Auftrag der Vodafone GmbH:

Im betroffenen Bereich befindet sich das LWL-Kabel F6209.

Die Lage der Systeme kann den beigefügten Planausschnitten entnommen werden.

Sofern die Baumaßnahme die TK-Kabel/ -Anlagen berührt, ist eine örtliche Einweisung erforderlich. Bitte stimmen Sie einen Termin mit dem zuständigen Vodafone Ansprechpartner ab:

Vodafone GmbH Trassenschutz

D2 Park 5

40878 Ratingen

Telefon: 02102/98-6621

Fax: 02102/98-9451

Mail: TDRB-W.Dortmund@Vodafone.com

Die Forderungen der beigefügten Kabelschutzanweisung der Vodafone GmbH sind strikt einzuhalten.

Diese Zustimmung ist für einen Zeitraum von **12 Monaten** gültig und bezieht sich ausschließlich auf den angefragten Bereich.

Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der Vodafone GmbH und sind vertraulich. Sie dürfen weder an Dritte weitergeleitet, noch vervielfältigt werden. Sämtliche Unterlagen sind nach Abschluss der Arbeiten zu vernichten.

Bei Anfragen auf **öffentlichem Grund** stehen seit dem 1. April 2017 stehen die Bestandspläne der Vodafone und der Vodafone Kabel Deutschland Telekommunikationsanlagen für das gesamte Bundesgebiet gemeinsam über das Webportal „externe Webauskunft“ zur Verfügung. Anfragen per Mail werden nicht mehr beantwortet! Bitte nutzen Sie daher unseren kostenlosen Self-Service unter <https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/>

4/4

Auf dieser Seite können Sie sich in wenigen Schritten anmelden und die Daten zu Ihrem Planungsgebiet abrufen.

Für die elektronische Webauskunft beachten Sie bitte die **FAQ's**, die alle wichtigen Informationen enthält. Dieser Link befindet sich oben rechts auf der Startseite.

Die meisten Fragen, die sich während der Bedienung der elektronischen Webauskunft ergeben, sind dort erläutert.

Ist Ihr Problem auch dort nicht aufgelistet, wenden Sie sich bitte an kabel-planauskunft.de@vodafone.com.

Ihre Vorteile:

- schnelle Verfügbarkeit der Planauskunft
- freie Gebietsauswahl und Anpassung der Abfrage
- **kostenfreier** Service

Bei einer Anfrage über eine längere Strecke wäre es für die Fa. Vodafone GmbH auch ggf. interessant, eine Mitverlegung zu machen. Bitte senden Sie in diesem Falle dann noch Informationen an folgende E-Mail-Adresse:

TLTT.Transport-Planung@vodafone.com

Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG

i.V.

[Redacted signature block]

i.A.

[Redacted signature block]

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Konzerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen. +++


***** NEU bei DB Immobilien *****

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um das Thema Beteiligungen der DB bei Bauantrags- / Planungs- und Kabelauskunftsverfahren ab sofort gerne zur Verfügung.

Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR Code:

<https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/-Hallo-und-herzlich-willkommen-bei-der-DB-AG-DB-Immobilien-5750618>





Von: Langen, Andrea <andrea.langen@bezreg-koeln.nrw.de>
Gesendet: Montag, 7. November 2022 14:03
An: BETEILIGUNGEN.FB61@stadt.leverkusen.de
Betreff: 253_II_STN_Ausleg_TÖB
Anlagen: Auszug Messergebnisse 11.05.2021.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Saglam,

unter Bezug auf Ihre TÖB – Beteiligung per Email vom 05.10.2022, Az.: 610-SG, nehme ich zum Bebauungsplan Nr. 253/II „Opladen – nbso/Westseite – Kita Henkelmännchen-Platz“ wie folgt Stellung:

Die AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG, Dieselstraße 18 liegt in 425 m Entfernung und betreibt an diesem Standort einen unkritischen Wertstoffhof sowie eine Annahmestelle für Sonderabfälle, welche aktuell nicht der Störfallverordnung unterliegt.

Die Bender Recycling GmbH & Co. KG, Robert-Blum-Straße 72-78 ist 542 m entfernt und betreibt einen Lagerplatz für Metallschrotte sowie eine Schienenfahrzeug- und Trafozerlegung.

Im Rahmen der Trafozerlegung treten bei der Trockenlegung (Entnahme der Betriebsflüssigkeiten) PCB-haltige (polychlorierte Biphenyle) Transformatorenöle auf.

Am 11.05.2021 wurden im Rahmen einer Überwachungsmaßnahme zwei Wischproben in der Umgebung der Firma Bender genommen. (siehe Auszug der LANUV-Stellungnahme in der Anlage). Es wurden hierbei keine erhöhten PCB-Immissionen festgestellt.

Zur Zeit wird über einen Änderungsgenehmigungsantrag nach § 16 BImSchG entschieden. Im Rahmen des Genehmigungsantrages wurden Gutachten zur Prognose der Lärm- und Staubimmissionen erstellt. Die Entfernung der geplanten Kita zum Betriebsgelände der Firma Bender beträgt ca. 400 m. Der nördlich lokalisierte schon ca. 230 m entfernte Beurteilungspunkt „Robert Koch Straße 23b“ unterschreitet laut Staubimmissionsprognose deutlich die Immissionswerte der TA-Luft und der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV für PM10-Staub, PM2,5-Staub und Staubbiederschlag. Daher ist davon auszugehen das die weiter entfernte geplante Kita keiner schädlichen Umwelteinwirkungen durch Staub ausgesetzt wird.

Auch die Lärmprognose zeigt, das schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm von dem Betriebsgelände der Firma Bender für den Standort der geplanten Kita nicht zu erwarten sind. Der prognostizierte Beurteilungspegel am ca. 250 m entfernten Immissionsort „Friedrich-List-Str. 24“ liegt bei 49 dB(A) und damit 6 dB unterhalb des Immissionsrichtwertes gemäß Ziffer 6.1 TA-Lärm für ein allgemeines Wohngebiet.

Die WS Waste Service GmbH in 51281 Leverkusen, Dieselstraße 12 liegt in ca. 450 m Entfernung zu dem geplanten Vorhaben und betreibt an diesem Standort eine Lager- und Behandlungsanlage für nicht gefährliche Abfälle.

Die für die Anlage festgelegten Lärmimmissionsgrenzwerte von 70 dB (A) an den relevanten Immissionsorten Dieselstraße 8 und Dieselstraße 16 werden um mindestens 6 dB (A) unterschritten und somit bislang sicher eingehalten.

Durch den genehmigten Anlagenbetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch Staubemissionen und Geruchsemissionen zu erwarten.

Gegen die geplante Änderung des Bebauungsplan Nr. 253/II bestehen daher keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Andrea Langen

--

Bezirksregierung Köln
Dezernat 52 – Kreislaufwirtschaft
50606 Köln

Dienstgebäude: Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln
Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 2027
Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 3185
E-Mail: andrea.langen@bezreg-koeln.nrw.de



Seite 20 / 06.10.2021

**Bild 10:** IBC-Behälter mit Altöl zur Entsorgung**Tabelle 7:** PCB_{gesamt}-Gehalte für die Proben 8, 9 und 10

Probe	Proben-Nr. (Analytik)	Bezeichnung	PCB _{gesamt}
Probe 8	21-10467-01	Altöl aus IBC	270 µg/kg
Probe 9	21-10468-01	Altöl aus IBC	842 µg/kg
Probe 10	21-10469-01	Altöl (Emulsion) aus IBC	304 µg/kg

Die PCB_{gesamt}-Gehalte der drei Proben liegen mit < 1 mg/kg (1.000 µg/kg) sehr deutlich unter dem Grenzwert der PCB / PCT-Abfallverordnung (PCBAbfallV). Alle drei Stichproben sind als PCB-freie Altöle einzustufen.

Wischproben im Umfeld der Fa. Bender (Proben 11 und 12)


Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind den persistenten organischen Schadstoffen (englisch: persistent organic pollutants – POPs) zuzuordnen. Sie werden u.a. über den Luftpfad ausgetragen. So haben Untersuchungen des LANUV gezeigt, dass vereinzelt im Umfeld von Schrottaufbereitungsanlagen erhöhte PCB-Immissionen ermittelt wurden¹⁹⁾. Daher wurde im urbanen Umfeld

19) Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Schwerpunktbericht Polychlorierte Biphenyle (PCB) 2018



der Fa. Bender Recycling GmbH & Co KG zwei Wischproben (Proben 11 und 12) genommen und im Labor des LANUV analysiert. Die Probe 11 wurde von einem Flüssiggastank an der Robert-Blum-Str. 80 (Bereich Sportplatz ESV) und die Probe 12 von einem Stromverteilerkasten an der Ecke Adalbertstr. / Friedrich-List-Str. genommen. (s. Skizze 3 und Bilder 11 und 12).

Seite 21 / 06.10.2021



Skizze 3: Probenahmepunkte 11 und 12 im Umfeld der Fa. Bender Recycling GmbH & Co KG

Die Wischproben wurden im LANUV auf PCB und Dioxine / Furane untersucht. Der gefundene Wert für PCB_{gesamt} von maximal $< 0,1 \mu\text{g}/\text{m}^2$ zeigt eine sehr geringe PCB-Flächenbelastung. Der gemessene PCB-Wert liegt deutlich unter den Empfehlungen der Richtlinie zur Brandschadensanierung²⁰⁾. Somit konnten im Umfeld der Fa. Bender Recycling GmbH & Co KG keine erhöhten PCB-Immissionen festgestellt werden.

Die Untersuchung auf Dioxine / Furane ergab eine Flächenbelastung von 0,0013 und 0,0047 ng TEQ_{WHO2005}/m² mit PCDD/PCDF. Gemessen am Reinigungsrichtwert der US-EPA (US Environmental Protection Agency) für ständig bewohnte Räume von 10 ng I-TEQ/m² zeigen die Proben eine sehr deutliche Unterschreitung des Reinigungsrichtwertes um mehrere Zehnerpotenzen. Dies gilt auch, wenn die dioxinähnliche PCB (dl-PCB) mit in die Bewertung einbezogen werden (s. Tabelle 8). Die Dioxine / Furane sind insgesamt unauffällig.

20) s. loc.cit. 9



Bild 11: Flüssiggastank an der Robert-Blum-Str.80 (Bereich Sportplatz ESV) in Leverkusen



Bild 12: Stromverteilerkasten an der Ecke Adalbertstr. / Friedrich-List-Str. in Leverkusen



Tabelle 8: Analysenergebnisse für PCDD, PCDF und PCB der Wischproben
im Umfeld der Fa. Bender Recycling GmbH & Co KG
(Proben 11 und 12, flächenbezogene Belastung)

Seite 23 / 06.10.2021

Probe	Proben-Nr. (Analytik)	Bezeichnung	PCDD PCDF	dl- PCB	PCDD PCDF dl- PCB	PCB _{gesamt}
			ng TEQ _{WHO2005} /m ²			
Probe 11	44.1- SE21050_03	Wischprobe Flüssiggastank Robert-Blum-Str.80 0,43m ²	0,0088	0,0013	0,010	< 0,1 µg/m ²
Probe 12	44.1- SE21050_04	Wischprobe Stromverteilerkasten Adalbertstr. / Friedrich-List-Str. 0,37m ²	0,0016	0,0047	0,006	< 0,1 µg/m ²

Zusammenfassung

Im Rahmen der Durchsuchung am 11.05.2021 wurden insgesamt 12 Proben genommen und auf Polychlorierte Biphenyle (PCB) untersucht. Die Untersuchungsergebnisse der Proben 1 und 2 sowie 4 und 5 belegen, dass zum Zeitpunkt der Durchsuchung keine PCB-haltigen Transformatoren und Kondensatoren bzw. gebrauchte Geräte auf dem unteren und mittleren Teil der AwSV-Fläche (Betriebseinheit BE 100) entleert bzw. zerlegt wurden. Die gemessenen PCB_{gesamt}-Werte liegen sehr deutlich unterhalb des Grenzwertes der PCB / PCT-Abfallverordnung (PCBAbfallV). Im oberen Teil der AwSV-Fläche, wo sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung keine in der Zerlegung befindlichen Transformatoren und Kondensatoren bzw. gebrauchte Geräte befanden, wurde im Einlaufschacht SE 5 PCB-haltiges Öl gefunden. Der PCB_{gesamt}-Wert von 67,2 mg/kg liegt über dem Grenzwert der PCB / PCT-Abfallverordnung (PCBAbfallV). Dies ist ein klarer Hinweis, dass hier auf der Fläche PCB-haltige Transformatoren und Kondensatoren bzw. gebrauchte Geräte entleert / zerlegt wurden. Doch in welchem Umfang dies stattfand, darüber lassen sich keine Aussagen machen. Berücksichtigt man, dass die Überprüfung der Altöle, die zur Entsorgung anstanden, keine Hinweise auf PCB ergeben haben (Proben 8, 9 und 10) und dass in der Umgebung der Fa. Bender Recycling GmbH & Co KG keine erhöhten PCB-Immissionen festgestellt wurden, dürfte man von einem geringen Umfang ausgehen. Alle Untersuchungsergebnisse sind in Anlage 3 nochmals zusammengefasst.