



**Stadt Leverkusen**

Antrag Nr. 2018/2652

**Der Oberbürgermeister**

I/01-011-20-06-he

**Dezernat/Fachbereich/AZ**

09.01.19

**Datum**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II</b>	05.02.2019	Entscheidung	öffentlich

**Betreff:**

Beleuchtung des Parkplatzes gegenüber dem Mädchentreff in Quettingen sowie des Weges

- Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung II vom 12.12.18
- Stellungnahme der Verwaltung vom 09.01.19

661-pi  
Joachim Pitzer  
Tel.: 66 97

09.01.19

01

- über Frau Beigeordnete Deppe  
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath

gez. Deppe  
gez. Richrath

### **Beleuchtung des Parkplatzes gegenüber dem Mädchentreff in Quettingen sowie des Weges**

**- Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung II vom 12.12.18**

**- Antrag Nr. 2018/2652**

Der Parkplatz an der Kolberger Straße besteht aus zwei Teilen mit jeweils zwei Reihen von Parktaschen. In der Mitte befinden sich drei Baumscheiben. Die Fläche zwischen den Baumscheiben ist befahrbar. Die äußere Begrenzung des Platzes ist durch intensiven Baumbewuchs gekennzeichnet. Hierdurch scheidet eine Beleuchtung des Platzes von außen aus, da die Leuchten erfahrungsgemäß immer wieder zuwachsen und somit die kontinuierliche Ausleuchtung nicht gewährleistet ist.

Als Alternative kann die Beleuchtung von der Mitte aus in Betracht gezogen werden. Es wäre ein Mast mit zwei Leuchten an Auslegern zu bestücken, welche beide Teile des Platzes erfassen. Der idealste Standort wäre allerdings in der Mitte, wo sich eine Baumscheibe befindet, da die befahrbaren Standorte zwischen den Baumscheiben befürchten lassen, dass die Maste immer wieder beschädigt werden. Hierzu wäre es jedoch erforderlich, den Baum zu fällen.

Soll auf eine Baumfällung verzichtet werden, verbliebe daher ein Standort zwischen den Baumscheiben. Gegebenenfalls kann hier ein Säulenschutzbügel zum Schutz des Mastes, wie bereits am Königsberger Platz praktiziert, Abhilfe schaffen.

Die Kosten betragen ca. 6.000 €.

Der Weg neben dem Schützenhaus ist mit zwei Leuchten ausgestattet. Durch den Austausch des Leuchtmittels kann die Qualität verbessert werden. Der Weg mündet im weiteren Verlauf in ein Privatgrundstück, hier kann keine öffentliche Beleuchtung installiert werden.

Tiefbau