



**Stadt Leverkusen**

Antrag Nr. 2019/2887

**Der Oberbürgermeister**

I/01-011-20-06-he

**Dezernat/Fachbereich/AZ**

23.05.19

**Datum**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II</b>	04.06.2019	Entscheidung	öffentlich

**Betreff:**

Einbau von Zeitautomaten in Sicherungskästen in Opladener Sporthallen

- Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung II vom 28.04.19
- Stellungnahme der Verwaltung vom 23.05.19

65-654-st  
Gregor Steiniger  
☎65400

23.05.2019

01

- über Frau Beigeordnete Deppe
  - über Herrn Oberbürgermeister Richrath
- gez. Deppe  
gez. Richrath

**Einbau von Zeitautomaten in Sicherungskästen in Opladener Sporthallen**  
**- Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung II vom 28.04.19**  
**- Antrag Nr. 2019/2887**

Ein Einbau von Zeitautomaten ist in verschiedenen Opladener Sport-/Turnhallen nicht erforderlich, da diese Sporthallen saniert sind. D.h. hier wurden LED-Leuchten mit Präsenzmelder verbaut und diese regeln entsprechend der Tageslichtstärke und der Anwesenheit von Personen das Licht. Dies betrifft folgende Opladener Sporthallen:

- Landrat-Lucas-Gymnasium, Halle IV
- Landrat-Lucas-Gymnasium, Halle V
- Landrat-Lucas-Gymnasium, Dreifachhalle (nach der Gesamtsanierung)
- GGS Brüder-Grimm, Turnhalle (Bielerthalle), Wiembachallee 11
- Theodor-Heus-Realschule, Turnhalle, Wiembachallee 42

Zu beachten ist, dass die in den Abendstunden stattfindende Reinigung in einigen Hallen den Eindruck erwecken kann, dass dort das Licht nach der Nutzung nicht abgeschaltet wurde.

Für die Hallen Hans-Schlehahn-Str.6, Baujahr 1981, und Rat-Deycks-Schule Hausvorster-Str. 42-48, Baujahr 1966, ist der Einbau von Schaltuhren aus folgenden Gründen sehr kritisch zu betrachten:

- Es würden dort jeweils 3 Schaltuhren benötigt, die eine höhere Leistung schalten müssten. Aufwand und Kosten für Material liegen somit weit über der Einsparung an Energie.
- Ein Eingriff in die „alten“ elektrischen Bestandsanlagen erfordert ggfls. eine komplette Sanierung der elektrischen Verteilung nach heutigem Stand der Technik, wenn dort eingegriffen wird (Wegfall Bestandsschutz).

Der Einsatz von Zeitautomaten in Sicherungskästen in Opladener Sporthallen kann von daher nicht befürwortet werden.

Statt dessen wird der Fachbereich Gebäudewirtschaft erneut die nutzenden Vereine und die Gebäudebetreuer ansprechen, damit nach der Nutzung das Licht ausgeschaltet wird.

Gebäudewirtschaft