


Anlage 5:

5.0 Rheindorf | Freiwillige Feuerwehr

	Priorität:	Kurzfristig dringend erforderlich
	Mannschaftsstärke:	
	Aktive (IST)	40
	Jugendfeuerwehr	15
	Kinderfeuerwehr	17
	Baujahr:	Vor 1900 / Anbau ca.1955
	Adresse:	Auf der Griese 5, 51371 Leverkusen Rheindorf
Derzeitige Stellplätze:	5	
Benötigte Stellplätze:	5	
Problematik:	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit finden in der Fahrzeughalle die Einsatzfahrzeuge nur hintereinander Platz. • Stellplatzgrößen und Abstandsflächen werden nicht eingehalten. • Zu wenig Stellplätze für Einsatzfahrzeuge. • Keine DIN-konforme Absaugung. • Ausreichend Umkleide- und Sanitärräume sind für die geforderte, geschlechter-getrennte Schwarz-Weißtrennung nicht vorhanden. • Weitere Räumlichkeiten und eine Fahrzeughalle mit Platz für mind. zwei Einsatzfahrzeuge sind derzeit an die DLRG (Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft) vermietet. 	
Lösungsansätze:	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Gebäudesubstanz zu erhalten, wird eine umfangreiche Sanierung in Betracht gezogen. • Zur Umsetzung der Sanierung und der Anpassung auf den normgerechten Bedarf ist die Kündigung des DLRG und deren Freizug notwendig. • Eine Sanierung bzw. Erweiterung im Betrieb ist nach derzeitigem Planungsstand, in mehreren Bauabschnitten, möglich. Eventuell müssen am Standort Übergangslösungen für die Bauphase geschaffen werden. 	