


Anlage 7:

7.0 Schlebusch | Freiwillige Feuerwehr

	Priorität:	Mittel- bis langfristig erforderlich
	Mannschaftsstärke: Aktive (IST)	43
	Jugendfeuerwehr	29
	Baujahr:	1956
	Adresse:	Opladener Str. 2, 51375 Leverkusen Schlebusch
	Derzeitige Stellplätze:	4
	Benötigte Stellplätze:	5 + 2 Krads
Problematik:	<ul style="list-style-type: none"> • Es fehlt an Umkleide- und Sanitärbereichen, die der heutigen Stärke der Einheit entsprechen. • Der Umkleidebereich verfügt nur über eine behelfsmäßige, Geschlechtertrennung. • Die vorhandenen Damen-Sanitärbereiche befinden sich im Keller des Gebäudes. • Eine Schwarz-Weiß-Trennung ist aufgrund der vorhandenen Raumbeziehungen nicht umsetzbar. • Die Anforderungen an die Stellplatzgrößen und Abstandsflächen können nicht umgesetzt werden. Fahrzeuge aktueller normativer Ausführung können auf diesen Stellplätzen nicht mehr eingestellt werden. • Ein Fahrzeug steht zudem auf dem Hof. • Keine DIN-konforme Absaugung. • keine kreuzungsfreien An- und Abfahrtswege. 	
Lösungsansätze:	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Überplanung der Bestandsgebäude/-hallen muss erstellt werden. • Die Umbaumaßnahmen sind nach derzeitigen Stand am Standort realisierbar. 	